



Zapytanie nr 1 do SIWZ w przetargu pn.

Stabilizacja terenu zagrożonego ruchem masowym ziemi w miejscowości Winnica i Połaniec

W związku z zapytaniami Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia:

Zadane pytania:

1. Zamawiający w §9 wzoru umowy nie ustanawia limitu kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie. Wnosimy zatem w wprowadzenie limitu kar i zrównanie limitu kar umownych do wysokości równej karze za odstąpienie od umowy, a tym samym do poziomu 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Kary umowne winny być instrumentem dyscyplinującym Wykonawcę. Będąc surokatem odszkodowania, nie powinny prowadzić do możliwości nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego.

Odpowiedź: Wzór umowy pozostaje bez zmian.

2. Czy zamawiający posiada zgodę na usunięcie drzew i krzaków?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zgody na usunięcie drzew. Zgody uzyskają właściciele działek, na których odbywać się będzie wycinka drzew.

3. Zamawiający w SIWZ i w ogłoszeniu żąda odmiennych dokumentów od podmiotów zagranicznych od tych żądanych od podmiotu krajowego. W zakresie wykazania nie podlegania wykluczeniu w odniesieniu do podmiotu krajowego, Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów KRK, a od podmiotów zagranicznych wymaga przedstawienia dokumentów, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu prowadzi do naruszenia

art. 7 ustawy PZP tj. naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Prosimy o usunięcie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w ten sposób, że wykreśla żądanie od podmiotów zagranicznych przedstawienia dokumentów potwierdzających, że nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Prosimy o wskazanie, co Zamawiający będzie rozumiał poprzez termin realizacji:

- a) datę zgłoszenia do odbioru
- b) datę podpisania protokołu odbioru

Odpowiedź: Zamawiający rozumie poprzez termin realizacji datę skutecznego zgłoszenia do odbioru i złożenia wymaganych dokumentów, pod warunkiem dokonania odbioru bez wad. W przypadku wystąpienia wad, zastosowanie będą miały zapisy umowy z par. 11 i 12.

5. Czyją własnością będzie drewno pozyskane w wyniku wycinki drzew?

Odpowiedź: Pozyskane w wyniku wycinki drzew drewno, stanowi własność właściciela działki.

6. Kto ponosi koszty ornitologa z uwagi na czas prowadzonych robót przy wycince drzew?

Odpowiedź: Ewentualne koszty ornitologa ponosi Wykonawca robót.

7. Proszę o podanie parametrów technicznych gwoździ gruntowych (minimalnej nośności gwoźdźcia) z uwagi na brak danych w projekcie.

Odpowiedź: Należy stosować gwoździe gruntowe o nośności obliczeniowej wg dokumentacji projektowej.

8. Czy Zamawiający dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę dla przedmiotowej inwestycji i może je udostępnić?

Odpowiedź: Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, którą może udostępnić w siedzibie Zamawiającego w UMiG w Połańcu ul. Ruszczańska 27 pok. 225

9. Z uwagi na położenie przedmiotowej inwestycji na działkach należących do osób prywatnych, prosimy o przedstawienie mapy z aktualnymi granicami działek.

Odpowiedź: W załączeniu mapa do celów projektowych z granicami działek.

10. Prosimy o uszczegółowienie co oznacza zapis o doprowadzeniu skarpy do "naturalnego spadku"?

Odpowiedź: Skarpę należy doprowadzić do spadków zgodnych z przekrojami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

11. Prosimy o informacje, czy grunty na których zlokalizowana jest inwestycja należą do Zamawiającego?

Odpowiedź: Grunty na których zlokalizowana jest inwestycja należą do osób fizycznych oraz do Zamawiającego - (dz. nr 172/2 obręb 0005 Łęg).

12. Czy Zamawiający posiada zgodę na prowadzenie robót na terenach prywatnych zlokalizowanych w granicach opracowania, jeśli tak prosimy o udostępnienie?

Odpowiedź: Zamawiający posiada zgody od osób fizycznych na prowadzenie robót na terenach prywatnych zlokalizowanych w granicach opracowania, które może udostępnić w siedzibie Zamawiającego w UMiG w Połańcu ul. Ruszczańska 27 pok. 225.

13. Z uwagi na brak możliwości dojazdu do miejsca planowanych robót. prosimy o informację, czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli gruntów na czasowe zajęcie części ich działek, na których nie będą prowadzone roboty, a które są niezbędne dla zapewnienia dojazdu do miejsca prowadzonych prac budowlanych?

Odpowiedź: Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę.

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z Art. 30 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie wymagał stosowania materiałów do wykonania gwoździ gruntowych zbrojonych żerdzią rurową zgodnych z normą PN EN 14490 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych- Gwoździe gruntowe. Norma ta precyzuje, iż zbrojenie dla technologii samowiercącej ma odpowiadać wymogom normy PN-EN 10210 „Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 1: Warunki techniczne dostawy”. Norma ta uwzględnia jedynie stale konstrukcyjne od S355 do S460, nie dopuszcza zatem zastosowania stali narzędziowych, do ulepszania cieplnego w tym

np. stali 28Mn6, 36MN6, Gm600, TS590, E590K2. Podsumowując prosimy o potwierdzenie, że do wykonania gwoździ będzie można używać tylko stali konstrukcyjnej o symbolach od S355 do S460.

Odpowiedź: Należy stosować stal konstrukcyjną wg dokumentacji projektowej.

15. Opisane w ST wymagania dotyczące zbrojenia gwoździ gruntowych są zbyt ogólne do rzetelnej wyceny. Prosimy doprecyzować z jakiego gatunku stali i jakie ma posiadać parametry: przekrój poprzeczny, siła uplastyczniająca, wydłużenie, udurowienie.

Odpowiedź: Z uwagi na zasady uczciwej konkurencji, w dokumentacji projektowej podano główne parametry żerdzi gwoździ.

16. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany parametrów wytrzymałościowych zbrojenia gwoździ gruntowych opisanych w Specyfikacji Technicznej?

Odpowiedź: Wszelkie zmiany projektowe leżą w gestii projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

17. Wg normy PN-EN 14490 dla gwoździ gruntowych wymagana jest pojedyncza ochrona antykorozyjna. Prosimy o informację, czy w przypadku wykonania gwoździ gruntowych zbrojonych żerdziami ze stali konstrukcyjnej, z gwintem trapezowym (względna powierzchnia żeber gwintu $f_R \geq 0,13$; nachylenie bocznych powierzchni żeber 45° do osi żerdzi; nominalny rozstaw żeber 13mm), który zapewnia szczelną otulinę kamienia cementowego wokół zbrojenia – z gwarantowaną rozwartością spękań kamienia $\leq 0,1$ mm, wystarczającym zabezpieczeniem antykorozyjnym w części wgłębnej będzie szczelne otulenie kamieniem cementowym oraz wykonanie ostatniego 3m odcinka w powłoce z ocynku?

Odpowiedź: Zastosowany system antykorozyjny musi zapewniać zabezpieczenie żerdzi zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

18. W przypadku dopuszczenia pojedynczej ochrony antykorozyjnej w postaci szczelnego otulenia kamieniem cementowym, czy wymaga się dostarczenia dokumentów potwierdzające ograniczenie rozwartości rys otuliny kamienia cementowego wokół żerdzi?

Odpowiedź: Wszelkie wymogi formalne zostaną określone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

19. Jakie dokumenty wymagane będą w procesie zatwierdzania materiału?

Odpowiedź: Wszelkie wymogi formalne zostaną określone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia SIWZ w niniejszym postępowaniu oraz przedłuża termin na składanie ofert do dnia 09.05.2016 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 09.05.2016 roku o godz. 10:30 w sali 226.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski