

OZNACZENIA:

- 1 Oprawa oświetleniowa T8 2x36W typ: IP20
- 2 Oprawa oświetleniowa T8 2x36W typ: IP20 z członem awaryjnym 2h
- 3 Oprawa oświetleniowa T8 2x36W typ: IP44
- 4 Oprawa oświetleniowa T8 2x36W typ: IP44 z członem awaryjnym 2h
- 5 X Oprawa oświetleniowa typu DOWNLIGHTS LED zastosować Lampy typu LED 10W IP20
- 6 X Oprawa oświetleniowa typu DOWNLIGHTS LED zastosować Lampy typu LED 10W z członem awaryjnym 2h IP20
- 7 X Oprawa - plafoniera 1 x 10W LED IP65
- 8 X Oprawa oświetleniowa typu kinkiet zastosować Lampy typu LED 10W IP65
- 9 X Kinkiet - zewnętrzna 1 x 8W LED IP65
- 10 X Oprawa oświetleniowa n-t + NUMER POLICYJNY IP65 zastosować Lampy typu LED 8W
- 11 Oprawa ewakuacyjna 2h
- Rozdzielnie i tablice
- Łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44 p/t
- ⊙ Łącznik oświetleniowy przycisk, IP44 p/t
- Kłapy dymowe

UWAGI:

Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.
W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny.
Wentylatory kanałowe łączyć do obwodów oświetleniowych danych pomieszczeń.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN-S

„A R M A X” Sp. z o. o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu: Aneks do projektu:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ul. Kościuszki 37 w Połańcu na Środowiskowy Dom Samopomocy

Inwestor:

Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec

Adres obiektu:

28-230 Połaniec
ul. Kościuszki 37
dz. nr ew.: 6485/6

Przedmiot:

Plan instalacji oświetlenia ogólnego w budynku - rzut piętra

Nr rys:

**01-02
W4**

Str:

Skala:

Projektanci:

Nazwisko:

Nr upr:

Uprawnienia:

Podpis:

Projekt opracował:

Teodor Małek

Projekt projektował:

Robert Nowak

GP-III-7342/184/94

elektryczne

Projekt sprawdził:

Projekt opracował:

Dariusz Celuch

Data:

05.2016 r.

Strona:

