

OZNACZENIA:

- Tablica interakcyjna
- Tablica informacyjna - telewizor 52" z możliwością oglądania programów dla dorosłych
- Tablica elektryczne
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A IP20 p/t
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A IP44 p/t
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A IP44 p/t mocowane na suficie do zasilania rzutników
- Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A IP44 z oznacznikiem „DATA”
- Wentylator kanałowy 230V 50Hz
- Łącznik p/t w zestawie z łącznikami oświetlenia wentylowanego pomieszczenia.

UWAGI:

- Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.
- W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny.
- Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m.
- Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.
- Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.
- Wentylatory kanałowe łączyć do obwodów oświetleniowych danych pomieszczeń.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRAZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

„ A R M A X ” Sp. z o. o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu: Aneks do projektu:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ul. Kościuszki 37 w Połaniecu na Środowiskowy Dom Samopomocy

Inwestor: Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec
Adres obiektu: 28-230 Połaniec ul. Kościuszki 37 dz. nr ew.: 6485/6

Przedmiot: Plan instalacji gniazd wtyczkowych i wentylatorów w budynku - rzut piętra
Nr rys: 02-02 W4
Str: Skala:

Projektanci:	Nazwisko:	Nr upr:	Uprawnienia:	Podpis:
Projekt opracował:	Teodor Małek			
Projekt projektował:	Robert Nowak	GP-III-7342/184/94	elektryczne	
Projekt sprawdził:				
Projekt opracował:	Dariusz Celuch			
Data:	05.2016 r.			Strona: