



**TI.271.117.2016.TIB-4**  
(znak zamówienia)

Połaniec, 09.08.2016 r.


**Zmiana nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie  
pod nazwą:**

**Budowa odcinka sieci wodociągowej w Połaniecu ul. Źródłana w kierunku  
Kraśnika**

Zamawiający zmienia materiał użyty do budowy sieci wodociągowej wskazany w projekcie budowlanym i opisie przedmiotu zamówienia na rury Ø 110 mm klasy PE100 SDR 17 (PN10).

**W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 16.08.2016 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2016 roku o godz. 10:30 w sali 226.**

**Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.**

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Danuta Bobrowska  
Kierownik Ref. Techniczno-Inwestycyjnego