

Tabela 4: Instalacje elektroenergetyczne technologiczne i ogólnobudynkowe w obiekcie przy ul. Syreny 23 - zesatwienie urządzeń, systemów i instalacji objętych zakresem usługi konserwacji: w zakresie kontroli i przeglądów okresowych wraz z naprawami awaryjnymi z określonym wymogiem czasu naprawy na poziomie 4 lub 5

Oznaczenie	Opis instalacji	Lokalizacja	Poziom wymagań Czynności konserwacyjne	Uwagi
1	2	3	4	6
E.1.	Transformatory			
	Transformator 15/04 kV - 630 kVA w układzie połączeń DY5 - 1 kpl.	Piwnice	R	—
E.2.	Główna rozdzielnia nn			
	Rozdzielnia elektryczna średniego napięcia z 3 polami: odbiorcy, pola zasilającego, odpływu na transformatory - 1 kpl.	Piwnice	R	—
	Rozdzielnia główna NN z 3-ma sekcjami i układem SZR - 1 kpl.			
E.3.	Rozdzielnice piętrowe i obszarowe ogólne wraz z instalacjami			
E.3.1.	Rozdzielnice piętrowe i obszarowe ogólne			
	Rozdzielnia TO (zasila tablice: TOP, TO1, TO2, TO3, TO4, TO5, TO6, TO7, TO8, TO8A) - 1 kpl.	Budynek	R	—
	Tablice obszarowe: TOP, TO1, TO2, TO3, TO4, TO5, TO6, TO7, TO8, TO8A - 9 szt.			
	Rozdzielnia TF (zasila tablice: TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, TF7, RKL) - 1 kpl.			
	Tablice obszarowe: TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, TF7, RKL - 8 szt.			
	Rozdzielnie RB, RCO, SA1, SA2, A1, A2, RH - 7 kpl.			
	Tablice centrali ppoż., centrali administracyjnej, centrali telefonicznej - 3 szt.			
	Tablice dźwigów: TMD1, TOMD1, TMD2, TOMD2 - 4 szt.			
	Tablica klap dymowych - 1 kpl.			
E.3.2.	Instalacje zasilania ogólnego			
	Linie kablowe pomiędzy Rozdzielnią główną NN a poszczególnymi rozdzielnicami - 1 kpl.			
	Linie kablowe pomiędzy rozdzielnicami a poszczególnymi tablicami - 1 kpl.			
	Obwody pomiędzy tablicami a poszczególnymi punktami poboru - 1 kpl.			
	- wypusty świetlne do opraw oświetleniowych różnych - 1400 szt.			
	- wypusty do opraw awaryjnych i kierunkowych - 169 szt.			
	- wypusty świetlne do lamp oświetlenia zewnętrznego - 32 szt.			
	- wypusty gniazd dwubiegunowych 230V - 800 szt.			
	- wypusty gniazd trójfazowych 400V - 13 szt.			

E.4.	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne			
	Oprawy oświetlenia awaryjnego oraz oprawy kierunkowe - 169 szt	Budynek	R	—
E.5.	Instalacja ochrony odgromowej			
	Przewody instalacji ochrony odgromowej wraz ze wspornikami i uziemieniami - 1 kpl.	Dach	R	—
E.7.	Sieci komputerowe dedykowane wraz z instalacjami			
E.7.1.	Rozdzielnice piętrowe i obszarowe zasilania sieci komputerowej			
	Rozdzielnia główna UPS - RWUPS, zasilana poprzez zasilacz UPS 80 kVA (zasila tablice: TK1, TK2, TK3, TK4, TK5, TK6, TK7) - 1 kpl.	Budynek	R	—
	Tablice obszarowe zasilania sieci komputerowej TK1,TK2, TK3,TK4, TK5,TK6, TK7 – 7 szt.			
	Rozdzielnia rezerwowa RUPS (bez napięcia) (zasila tablice: TK1A, TK2A, TK3A, TK4A, TK5A, TK6A, TK7A) - 1 kpl.			
	Tablice rozdzielcze rezerwowe zasilania sieci komputerowej: TK1A, TK2A, TK3A, TK4A, TK5A, TK6A, TK7A - 7 kpl.			
E.7.2.	Instalacje zasilania sieci komputerowej			
	Linie kablowe pomiędzy zasilaczami UPS a rozdzielnia główną UPS - 1 kpl.	Budynek	—	—
	Linie kablowe pomiędzy rozdzielnia główną UPS a tablicami obszarowymi - 1 kpl.			
	Obwody pomiędzy tablicami obszarowymi a wypustami i gniazdami komputerowymi - 1 kpl. - wypusty i gniazda zasilające komputery - 170 szt.			
E.8.	Zasilacze awaryjne UPS			
E.8.1.	Zasilacz Fiskars 10080F - 1 kpl.	Budynek	R	—