

Tabela 5: Instalacje elektroenergetyczne technologiczne i ogólnobudynkowe w obiekcie przy ul. Syreny 23 - zestawienie tabelaryczne specyfikujące zakres i wymogi dotyczące wykonania badań i pomiarów urządzeń, systemów i instalacji elektrycznych oraz sieci dedykowanych

Lp.	Oznaczenie	Obiekt / lokalizacja	Typ pomiaru / badania	Wyszczególnienie		Termin wykonania
				Ilość	Jednostka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	E	Obiekt przy ul. Syreny 23	- wyłącznik różnicowo-prądowy	230	pomiar	Badania i pomiary należy wykonać do 31.12.2015
			- skuteczność ochrony	2450	pomiar	
			- impedancja przewodów	2450	pomiar	

1) Zakres badań i pomiarów obejmuje:

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu 1- fazowego
- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu 3- fazowego
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego

2) Pomiary powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów a ich wykonanie powinno być potwierdzone sporządzonymi i przekazanymi Zamawiającemu protokołami (po 3 komplety z każdego pomiaru).

3) Badania i pomiary instalacji elektrycznych oraz sieci dedykowanych należy wykonać zgodnie z normami PN-IEC60364-6-61 oraz PN-ICE60364-4-41

4) Badania i pomiary wykonywane będą w czynnym obiekcie i będą podzielone na etapy, określone w Harmonogramie