

Zamówienie publiczne

Tytuł zamówienia	Zakup kontenerów na boiska w Parzycach, Milikowie i Gierałtowie - Pyatnia i odpowiedzi.
Rodzaj ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia	przetarg nieograniczony
Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
Powiat	bolesławiecki
Gmina	Nowogrodziec
Miasto	Nowogrodziec
Ulica	Rynek
Numer budynku	1

Nowogrodziec dnia 15.07.2014 r

ZP.271.11.2014

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

„Zakup kontenerów na boiska w Parzycach, Milikowie i Gierałtowie”

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Wykonanie ciągów pieszych przy kontenerach w Parzycach i Milikowie leży po naszej stronie, czy stronie Zamawiającego?

Odpowiedź

Wykonanie ciągów pieszych leży po stronie Zamawiającego

Pytanie 2

Rolety zewnętrzne muszą posiadać certyfikat na to, że są antywłamaniowe?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 3

Dopuszczają Państwo zastosowanie jako poszycie zewnętrzne blachy ocynkowane o grubości 0,55 mm zamiast blach o grubości 0,7 mm?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 4

Czy kontenery mają posiadać instalację elektryczną? (w opisie technicznym do projektu jest informacja o braku jakichkolwiek instalacji)

Odpowiedź

Wewnętrzna instalacja elektryczna zgodnie z STWiORB.

Pytanie 5

Czy ewentualna instalacja elektryczna może być poprowadzona natynkowo?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 6

Czy grubość blachy na elewacji może być 0,5? (w dokumentacji jest 0,7 co nie jest standardowe)?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 7

Czy kontenery mogą zostać wykonane w ramie stalowej z drewnianym rusztem ściany?

Nie.

Pytanie 8

Czy można zastosować wykładzinę R10? (wystarczy nawet do pomieszczeń mokrych)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny w klasie R10.

Pytanie 9

Jaka kolorystyka elewacji ma zostać skalkulowana? Czy może to być kontener RAL 9010?

Odpowiedź

Kolorystyka kontenerów wg. standardów Wykonawcy.

BURMISTRZ

Robert Relich