

Zamówienie publiczne

Tytuł zamówienia	Serwis coroczny konserwacyjny stacji uzdatniania wody hydroforni SPZOZ w Jarosławiu - powtórka
Rodzaj ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia	zamówienia do 130 tys. zł
Ogłaszający	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
Województwo	PODKARPACKIE
Powiat	jarosławski
Gmina	Jarosław
Miasto	Jarosław
Ulica	ul. Tadeusza Kościuszki
Numer budynku	18
Termin składania ofert	2025-02-26
Numer ogłoszenia	ZP-3501/16/2025

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje prowadzenie serwisu konserwacyjnego stacji uzdatniania wody hydroforni (dalej: SUW) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu.
- Umowa serwisowa obejmuje 24 miesiące, w tym 2 przeglądy konserwacyjne roczne.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:

Przeprowadzenie rocznego przeglądu całej SUW:

- Filtry żwirowe 2x NSB130/SE20
- dmuchawa Becker SV200/2
- pompa płuczająca Grundfos NB32-160/173
- kompresor Atlas Copco LFX07 50
- Stacja zmiękczenia SM62/SE10
- wodomierz JS10-NK
- zawór mieszający Oventrop DN50
- Chlorator, pompa dozująca DDC6-10
- wodomierz MWN40-NK
- Analiza próbki wody pomiar Fe, Mn, To, pH przed oraz za stacją SUW
- Zestaw naprawczy głowica SM/ACM
- DUROGNOST SR1 tester twardości
- Zestaw naprawczy pomp DDA/C/E
- Podczas przeglądu filtrów żwirowych należy:
 - oczyścić zawory do regulacji poduszki powietrznej wewnątrz filtrów,
 - sprawdzenie ilości, jakości oraz poziom złoża wewnątrz filtrów,
 - zbadanie wody na zawartość Fe, Mn
 - sprawdzenie parametrów pracy, płukania
 - przeprowadzić parametryzację napowietrzania,
- Podczas przeglądu stacji zmiękczenia należy:
 - zbadać wodę, określić twardość wody surowej,
 - wykonać parametryzację nastaw uwzględniając twardość wody,
 - wymienić standardowy zestaw naprawczy do głowic, zaworów 5-cyklowych, zawierający części eksploatacyjne,

- Podczas przeglądu chloratora należy:
 - przeprowadzić kalibrację pompy,
 - sprawdzić poprawność działania, dozowania,

2. Wymiana części zamiennych i szybko zużywających się w trakcie konserwacji będzie rozliczana osobno na podstawie osobnego zlecenia.

- Wizyty serwisowe odbywają się w normalnych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

3. Każdorazową usługę serwisową Wykonawca potwierdzi wystawieniem protokołu serwisowego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ofertę w postępowaniu złożyć może Wykonawca, który:

1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Link do postępowania:

<https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=78866591>

Załączniki

[Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc \(82,5 KB\)](#)

[Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 specustawy.docx \(74,46 KB\)](#)

[Załącznik nr 2 - Projekt Umowy.docx \(35,94 KB\)](#)

[Zaproszenie do składania ofert przegląd suw-sig.pdf \(819,73 KB\)](#)

[Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf \(407,54 KB\)](#)

[Wybór najkorzystniejszej oferty.-sig.pdf \(542,73 KB\)](#)